

АКТ

о приемке работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Победная д.4 исполненных в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в 2017 году

п. Ванино

«30» ноября 2017 г.

Мы, ниже подписавшиеся представители Общественной комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий:

Орлов А.Н. - глава городского поселения «Рабочий поселок Ванино»,
Иршакова И.В. - председатель Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино», член партии Единая Россия,
Мосеева О.Б. - начальник отдела строительства, муниципального хозяйства и благоустройства администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино»,
Воробьева Т.Г. - главный специалист-архитектор отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства,
Буханцов Д.А. - депутат Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино», член партии Единая Россия,
Брянкина А.Г. - депутат Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино», член партии Единая Россия,
Южаков В.В. - депутат Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Ванино», член партии Единая Россия
Братущенко Д.В. - эксперт Общероссийского народного фронта.

Подрядчик: ИП «Науменко С.В.»

представители собственников помещений:

Князев Валерий Михайлович Победная 4/5
(ФИО, адрес проживания)

Бирюков Евгений Викторович Победная 4-10
(ФИО, адрес проживания)

УСТАНОВИЛИ:

1. Подрядчиком ИП «Науменко С.В.»

предъявлен к приемке объект: дворовая территория по ул. Победная д.4

ремонт дворового проезда:

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня — 2,1 м3;

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей — 333 м2;

Укрепление обочин щебнем мелкой фракции.

ремонт тротуара:

Замена плит перекрытия колодцев -2 шт.;

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей — 73,2 м2

Укрепление обочин щебнем мелкой фракции .

2. Стоимость выполненных работ 245 036, 15 (двести сорок пять тысяч тридцать шесть рублей 15 копеек).

В ходе проверки работ были выявлены недостатки: при замене плит колодцев на тротуаре не отрегулировано высотное положение плиты колодца, в связи с чем укладка асфальта произведена с наплывом.

РЕШИЛИ:

Так как выявленные недостатки не создают угрозу причинения вреда здоровью граждан и не угрожают безопасности дорожного движения, работы по благоустройству дворовой территории по ул. Победная д.4 принять с учетом выявленных замечаний. Все выявленные дефекты ИП «Науменко С.В.» устранить в срок до 01.07.2018 г.

Представители общественной комиссии:

(подпись)

Ф.И.О.

(подпись)

Ф.И.О.

(подпись)

Ф.И.О.

(подпись)

Ф.И.О.

(подпись)

Ф.И.О.

(подпись)

Ф.И.О.

(подпись)

Ф.И.О.

(подпись)

Ф.И.О.

подрядчика ИП «Науменко С.В.»

(подпись)

Ф.И.О.

представители собственников
помещений

(подпись)

(подпись)

Ф.И.О.

(подпись)

(подпись)

Ф.И.О.

(подпись)

(подпись)

